

MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETÔNICO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Quatro Irmãos

Obra: Construção de gavetas mortuárias.

Local: Cemitério Municipal de Quatro Irmãos - RS

01 – FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURA:

1.1 Fundações:

As fundações deverão ser em sapatas corridas de concreto ciclópico.

1.2 Paredes de Nivelamento:

Sobre os alicerces serão executadas paredes de nivelamento com tijolos maciços na largura de 12 cm.

1.3 Piso armado tipo radier:

Sobre o solo compactado, e sobre as paredes de nivelamento se executará um piso em concreto armado, fck 30 Mpa tipo radier com espessura de 20 cm, armada com tela de aço soldada CA 60 Q 138 sobre lastro de material granular com espessura de 8 cm.

2.2 Paredes:

Serão executadas com tijolos cerâmicos assentes a chato, sendo, com argamassa de cimento, cal em pasta e areia média, no traço 1:2:8, perfeitamente amarradas e no prumo.

2.3 Laje de Separação das Carneiras e Cobertura:

Será em laje de concreto armado, com espessura de 10cm, armada com ferros 4,2mm com distância de 10cm no sentido transversal e 15cm no sentido longitudinal, devidamente amarrados com arame recozido. A laje de cobertura será devidamente impermeabilizada. Ou em pedra de basalto maciça

2.4 Tampa de concreto

As bocas das gavetas serão fechadas com tampa de concreto moldado in loco, com madeirite com tamanho de 0,55 x 0,75 x 0,05 m, que deverão ser encaixadas conforme projeto.

02 – PISOS:

Na calçada em frente as gavetas, sera executado um piso de concreto armado, com acabamento polido.

03 – REVESTIMENTO:

Internamente, as carneira do jazigo em si, externamente serão revestidos com uma mão única de argamassa desempenada. O acabamento de cada gaveta sera com acabamento desejado por cada familiar. Deverá ser previsto um dente na porta de cada gaveta, para fixar a tampa de concreto. Também devera ter uma proteção na borda da soleira de cada gaveta, conforme detalhe em projeto.

05 – INSTALAÇÃO DE ELIMINAÇÃO DE GASES E LIQUIDOS:

Será executada através de canos de PVC 40mm, individuais para cada carneira, canalizados até o filtro biológico, para depois ser descartado em poço absorvente, conforme projeto.

Quatro Irmãos, 04 de agosto de 2022

Prefeito: _____

Responsável Técnico: _____